

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
**ИНСТИТУТ ХИМИИ РАСТВОРОВ**  
**им. Г.А. КРЕСТОВА**  
**РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные  
Системы"

(ИХР РАН)

Академическая ул., д.1, Иваново, 153045  
Тел./факс (4932) 336259 / 336237  
E-mail: adm@isc-ras.ru, http://www.isc-ras.ru  
ОКПО 04740840, ОГРН 1023700546066  
ИНН/КПП 3730001757/370201001

13.12.16 № 12206-409

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Заключение по работе

«Химико-аналитические исследования образцов пенополиизоцианурата марки LOGICPIR Баня с определением санитарно-химических миграционных показателей в воздушную среду при различных температурах»,  
выполненной по заказу ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

Полимерный материал пенополиизоцианурат марки LOGICPIR Баня по допустимому уровню миграции в воздушную среду при различных температурах 40, 60, 110°C соответствует показателям безопасности в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)". Вещества, контролируемые показателями безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели для полиуретана (Приложение 6.1. к Разделу 6 Главы II): бутилацетат, водород цианистый, спирт изопропиловый, спирт метиловый, формальдегид, этиленгликоль – в летучих веществах отсутствуют. Вывод основан на масс-спектральном контроле летучих веществ, выделяющихся из материала в воздушную среду.

Зам. директора института  
по научной работе

Руководитель работы:



д.х.н., проф. Н. Ж. Мамардашвили

д.х.н. В. П. Баранников